



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Кировской области**

**(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Слободском районе  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в  
Слободском районе)**

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

от «30» ноября 2022г

№133

При проведении внеплановой выездной проверки и рассмотрении представленных документов: акта проверки №0122 от 30.11.2022г органом государственного контроля (надзора) Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области (сокращенное наименование- МКОУ СОШ с.Всехсвятское), ИНН 4303003713, ОГРН 1024300544036, юридический адрес: 613211, Кировская область, Белохолуницкий район, с.Всехсвятское, ул. Школьная, д.21, по решению руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области №0122 от 14.11.2022г выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»,  
**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Провести ремонт внутренней отделки производственных помещений пищеблока с наличием повреждений (полов, стен, с наличием трещин, сколов, выпавшей плитки, подоконника с дефектами покраски), в соответствии с п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п.1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ);
2. Оборудовать пищеблок системой приточно-вытяжной вентиляции, зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование (моечные ванны столовой и кухонной посуды) являющихся источниками выделения газов, влаги, тепла локальными- вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственного помещения, в соответствии с п.2.12, п.2.13, п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ;
3. Иметь в технологических документах (технологических картах) сведения о температуре горячих блюд реализуемых обучающимся школы, в соответствии с п.5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;

4. Заменить инвентарь (разделочные доски) с дефектами и механическими повреждениями, в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст.28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;
5. Соблюдать при организации питания детей среднесуточное содержание соли и сахара и суточную потребность в минеральных веществах (за прием пищи- завтрак), в соответствии с п.8.1.2 табл.2 прил.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;
6. Осуществлять производство готовых в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах, с проведением лабораторных испытаний готовых блюд на калорийность в порядке производственного контроля, в соответствии с п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ;

Срок исполнения предписания: 01.11.2023г

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе ( 613150 Кировская область, г.Слободской, ул.Советская; д.96) 01.11.2023г

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение возлагается на: МКОУ СОШ с.Всехсвятское

(наименование юридического лица, его законный представитель, на которое возлагается ответственность)

Ведущий специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Кировской области  
в Слободском районе



Е.А.Важенина

Предписание получил (отправлено): «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г

✓  
Выслано заказным письмом с уведомлением о вручении \_\_\_\_\_